

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Общества с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОКОМ»

Адрес осуществления деятельности: Смоленская обл., Руднянский р-он., д. Невзучье, дом 2, стр 3, промзона

ИНН: 6713017706 КПП: 671301001

ОГРН: 1216700014992 email: info.mostehnokom@yandex.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32396.04НТЦ0.ИЛ06 выдан 25.11.2021

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

ИЛ ООО «МОСТЕХНОКОМ»

А.А. Баранов




ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 0211-ФОВ/22 от 15.02.2022

- 1. Заявитель(адрес):** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙХОЛДИНГ». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 432045, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 46-В, ОГРН: 1027301160710, телефон: (8422) 70-09-16, 75-53-25, электронная почта: ab@setka73.ru
- 2. Предприятие-изготовитель(адрес):** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙХОЛДИНГ». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 432045, Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 46-В, ОГРН: 1027301160710, телефон: (8422) 70-09-16, 75-53-25, электронная почта: ab@setka73.ru
- 3. Объект испытаний:** СЕТКИ КЛАДОЧНЫЕ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ.
- 4. Нормативная документация:** ТУ 25.93.13-001-25432924-2022
- 5. Общее количество страниц:** 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сетки изготовлены с поперечными стержнями во всю длину сетки.



Длина сеток L

- от 50 до 12000мм для плоских сеток
- от 1.000 до 100.000мм для рулонных сеток

Ширина сеток B

- от 50 до 3000мм

Расстояние между стержнями S / S_1 — основной шаг стержней в одном направлении — одинаковые.

- Шаг S продольных стержней – от 5 до 600 мм
- Шаг S_1 поперечных стержней – от 5 до 1100 мм

На поверхности сетки обнаружен лёгкий налёт ржавчины, который не изменил цвет стали, её вес и свойства.

Сетку, покрытую ржавчиной можно использовать в бетонных конструкциях без каких-либо ограничений и предварительной обработки. В бетоне металл попадает в щелочную среду с ограниченным доступом кислорода и ржавление прекращается.

К каждому пакету и рулону сеток прикреплена ламинированная бумажная бирка, на которых указано:

- наименование и контакты предприятия;
- условное обозначение сеток;
- число сеток в пакете.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Проверенные образцы соответствуют ТУ 25.93.13-001-25432924-2022.

Эксперт

Сильченко А.П.

Конец протокола испытаний.